

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии,  
первый заместитель Главы  
муниципального района Алексеевский  
Устинов В.А.  
«15» февраля 2022г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта о его доступности для инвалидов  
и других маломобильных групп населения  
№ 2 от «15» февраля 2022 г.

Богатовский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Герасимовка муниципального района Алексеевский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446645, Самарская область, Алексеевский район, с. Герасимовка, ул. Школьная, д. 16,

446645, Самарская область, Алексеевский район, п. Дальний, ул. Школьная, д. 21,  
тел./факс 8(84671) 5-41-46, e-mail: [geras\\_sch@samara.edu.ru](mailto:geras_sch@samara.edu.ru), Саяпина Нина Алексеевна,  
директор школы

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта поселок Дальний
2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области, министерство имущественных отношений Самарской области
3. Вид деятельности образование  
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная  
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг 7/24  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно стоящее, 1 этаж, базовый материал несущих конструкций: кирпич  
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))
7. Количество и назначение входов 1 (центральный)
8. Год постройки 1973 год
9. Год последней реконструкции \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	остановка отсутствует		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	отсутствует		
Наличие переходов на пути следования от остановки	отсутствует		
Регулируемые переходы	отсутствует	со звуковой сигнализацией	отсутствует
Нерегулируемые переходы	отсутствует		
Внеуличные переходы	отсутствует	с пандусом	отсутствует
		с подъемником	

Тактильные указатели	отсутствует		
Перепады высоты на пути движения	отсутствует	съезды с уклоном более 10%	отсутствует
Открытые лестницы	отсутствует	пандусы с уклоном более 8%	отсутствует
Поручни на лестницах	отсутствует	поручни на пандусах	отсутствует

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	> = 1,2 м	0,9 м	К, О	Замена	
	Информация об объекте	наличие	Отсутствует	К, О, С, Г	Установка	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	Отсутствуют	К, Г	Установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> = 2,0 м	1 м.	К	Создание	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	> = 1,2 м	1,2 м.	К		
	Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки	не менее 2,0 х 1,8 м	Отсутствуют			

	(карманы)					
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	Отсутствует	С		Потребность отсутствует
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	Отсутствует	С		Потребность отсутствует
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	Отсутствует	С		Потребность отсутствует
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м		С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	0,025	К, С, О		Потребность отсутствует
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	Отсутствуют	К, С, О		Потребность отсутствует
	Места отдыха <***>	наличие	Имеются	К, О		

1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) – отсутствует (требуется)

	Расстояние до входа в здание	< = 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)		К		
	Размер парковочного места со	6 x 3,6 м		К		

	специальным знаком для автомобиля инвалида					
1.4. Открытая лестница – отсутствует (не требуется)						
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		О, С		
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3 - 0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		
	высота поручней	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
1.5. Пандус на рельефе – отсутствует (не требуется)						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		

	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойник и высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		

## 2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

### 2.1. Крыльцо или входная площадка

	Высота площадки	м	0,25			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	$1,4 \times 2$	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с	наличие	нет	К, О, С	установить	

	трехсторонними лестницами)					
	Навес	наличие	Отсутствует	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	Отсутствует	К, О, С	Установка	
	Информация об объекте	наличие	Имеется	Г		
	Система вызова помощи	наличие	Имеется	К		

### 2.2. Лестница наружная – отсутствует (не требуется)

	Нескользящее покрытие	наличие		О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м		С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	высота поручней	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша $> = 4$ м <***>	наличие		О, С		

### 2.3. Пандус наружный – имеется (телескопический)

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	0	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	0	К		

	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствуют	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Нескользящее покрытие	наличие	имеется	К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		К		
	Звуковой маяк у входа <*>	наличие	имеется	С		

	Световой маяк у входа <*>	наличие	имеется	Г		
<b>2.4. Тамбур</b>						
	Габариты (глубина x ширина)	> = 2,3 x 1,5 м, при реконструкции - (1,5 - 1,8) x 2 м	2,4 x 1,5	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Имеются (Р)	К, О		
	Ширина дверного проема	> = 1,2 м, при реконструкции - > = 0,9 м	0,7 м	К, О	Замена	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - < 0,014 м, общая высота - < = 0,028 м	0,014 м	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	Отсутствует	С		Не требуется
<b>3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)</b>						
<b>3.1. Лестница на уровень 1-го этажа – отсутствует (не требуется)</b>						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м		О, С		
<b>3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа – отсутствует (не требуется)</b>						
	Ширина марша	> = 1,0 м		К		
	Угол уклона	< = 5°		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	> = 1,5 x 1,5 м		К		
	Поручни с двух	наличие		К, О		



	сторон:					
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие		К		
	мобильный	наличие		К		

### 3.3. Коридоры/холлы

	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	4 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	4 x 8 м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	Отсутствуют	К, О		Не требуется
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	имеется	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	имеется	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки <***>	наличие	имеется	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования	наличие	Отсутствуют	Г	Установка	

	звуковой информации <*>					
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	наличие	Отсутствуют	Г	Установка	
	Тактильная схема	наличие	имеется	С		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	Отсутствуют	К, О, С, Г		Не требуется
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	$\geq 1$ на этаж	Отсутствуют	О		Не требуется
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	$\geq 1$ на этаж	Отсутствуют	К		Не требуется
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	Отсутствует	С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	имеется	С		
	Опорные устройства	наличие	Отсутствуют	О, С	Установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	имеется	С		
<b>3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) – отсутствует (не требуется)</b>						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О		

	на высоте	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О		
3.5. Пандус внутренний на этаже – отсутствует (не требуется)						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) – отсутствует (не требуется)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м		С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С		
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		

	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие		С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие		С		
	Лестница N ____ (вкладка при наличии других лестниц)					
3.7. Лифт пассажирский – отсутствует (не требуется)						
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - $\geq 1,5$ x $1,7$ м, для действующих объектов - $\geq 1,1$ x $1,4$ м		К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве - $\geq 0,95$ м, для действующих объектов - $\geq 0,8$ м		К		
	Зеркало <*>	наличие		К		
	Поручни <*>	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*>	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок – отсутствует (не требуется)						

	Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	> = 1,2 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете N 1						
	Ширина проема двери	> = 0,9 м		К		
	Высота порога	отсутствие		К, О		
	Информация тактильная	наличие	имеется	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	имеется	К, О, С, Г		
	размещение на высоте <*>	< = 1,8 м	1,8 м	К		
	высота прописных букв <*>	> = 0,025 м	0,025 м	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м	> = 1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	> = 1,5 х 1,5 м	> = 1,5 х 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,7 - 0,8 м	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N 1-2 – отсутствует (не требуется)						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	> = 1,2 м		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона) – отсутствует (не требуется)						
	Ширина х глубина	1,5 х 1,5 м		К		
	Место для сидения <*>	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						

4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) – отсутствует (не требуется)						
	Доля мест для колясочников	> = 2%		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> = 1,2 м		К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	> = 2		Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	Имеется	Г		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	имеется	К, О, С		
	Знак доступности помещения	наличие	имеется	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	имеется	С		
	Ширина дверного проема	> = 0,9 м	0,9 м	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	имеется	К		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.	2	К, О		
	ширина дверного проема	> = 0,9 м	0,9 м	К, О		
	габариты (минимальная глубина)	> = 1,8 м	1,8 м	К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	> = 1,65 м	1,65 м	К, О, С		
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие	имеется	К, О		
	откидные поручни <*>	наличие	имеется	К		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х	> = 0,75 1,2 м	0,75 1,2 м	К		

	глубина)					
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствуют	О		
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,75 - 0,85 м	К, О		
	опорный поручень	наличие	имеется	О		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	имеется	К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	отсутствует	К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	> = 1,30 x 0,85 м	1,30 x 0,85 м	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствуют	О		установка
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствуют	К, О		установка
	Писсуар на высоте от пола	< = 0,4 м или вертикальной формы	отсутствуют	К		установка
	Душевые:	отсутствуют (не требуются)				
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	> = 0,9 x 1,5 м		К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	> = 0,48 x 0,85 м		К, О		
	опорный поручень	наличие		К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие		К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении	наличие	имеется	К, О, Г, С		

	услуги					
	Надписи:	наличие		К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $< 4,5$ м	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	$\geq 0,075$ м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	имеется	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м	1,3 - 1,4 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	$\geq 0,075$ м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	имеется	С		
	высота размещения	1,3 - 1,4 м	1,3 - 1,4 м	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	Отсутствуют	Г		Не требуются
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными	наличие (не менее 1 шт.)	Отсутствуют	С, Г		Не требуются



	тактильными клавишами					
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	Отсутствуют	К		Не требуются
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Отсутствуют	С		Не требуются
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	имеется	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	имеется	Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Отсутствуют	К, С, О, Г		Не требуются
	Индукционная система:	наличие		Г	Установка	
	стационарная	наличие	Отсутствуют	Г		
	переносная	наличие		Г		

## 7. Выводы

### **Территория, прилегающая к объекту**

Элемент объекта соответствует требованиям доступности условно всем категориям инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств: заменить калитку на главном входе на соответствующую нормативу, установить информацию об объекте, установить знаки доступности, установить указатели направления движения, увеличить ширину пешеходного пути до 2 м, оборудовать автостоянку и парковку для посетителей, оборудовать парковочное место со специальным знаком для автомобиля инвалида.

### **Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)**

Элемент объекта соответствует требованиям доступности – доступно полностью всем.

### **Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)**

Элемент объекта соответствует требованиям доступности частично избирательно (Г, О, С). Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств: установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, установить аудиовизуальные информационно-справочные системы, установить опорные устройства.

### **Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)**

Элемент объекта соответствует требованиям доступности – доступно полностью всем.

### Санитарно-бытовые помещения

Элемент объекта соответствует требованиям доступности – доступно полностью всем.

### Средства информации и телекоммуникации на объекте

Элемент объекта соответствует требованиям доступности условно всем категориям инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств: установить световые текстовые табло для вывода оперативной операции.

Представитель организации,  
(должность) эксплуатирующей объект  
директор ГБОУ СОШ с. Герасимовка  
Саяпина Нина Алексеевна



### Члены комиссии

начальник Алексеевского  
территориального отдела Юго-  
Восточного управления министерства  
образования и науки Самарской области  
(по согласованию)

Елагина Марина Николаевна



председатель Алексеевской районной  
общественной организации Самарской  
области Общероссийской общественной  
организации «Всероссийское общество  
инвалидов) (по согласованию)

Чернецких Татьяна Анатольевна



«15» февраля 2022 года